

Ministerstvo dopravy SR
Sekcia železničnej dopravy a dráh
Odbor špeciálny stavebný úrad pre
stavby dráh
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Váš list zn.:
Zo dňa:

Naša značka: O/V/2025/499-
KE/24KE01015

Vybavuje: Ing. Emília Bérešová
Tel.: +421 (0) 908 700 478

Dátum: 18.08.2025
Košice

Vec: „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry(mimo) - Vydrník

- *žiadosť o povolenie na zmenu stavby pred dokončením pre SO 12-35-09 – časť Úprava 22 kV vzdušného vedenia VSD č. 212 na Levočskej ul. (podľa §68 ods.1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (starý stavebný zákon) a §11 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)*

Stavebný objekt **SO 12-35-09 Úpravy VN vedení VSE** bol povolený Ministerstvom dopravy SR odborom dráhovým stavebným úradom (pôvodný úrad) pod č. **15317/2023/SŽDD/97668** zo dňa **9.11.2023** právoplatný dňa 29.12.2023.

V rámci spracovania PD v stupni DRS sme požiadali o vyjadrenie VSD a boli nám doručené nové podmienky, ktoré v stupni DSP neboli stanovené. Taktiež sme museli vytvoriť dodatočný objekt SO 12-35-09.1 - Úpravy vn vedení VSE - Pripojenie TS East Point Stráže, nakoľko by sme nedostali kladné stanovisko k SO 12-35-09.

Stavebné povolenie pre SO 12-35-09.1 - Úpravy vn vedení VSE - Pripojenie TS East Point Stráže bolo vydané Okresným úradom v Prešove, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-PO-OCDPK-2025/038676-07 zo dňa 07.04.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.05.2025.

Technické riešenie v DSP:

Úprava 22 kV vzdušného vedenia VSD č. 212 na Levočskej ul.

Pre budovanie okružnej križovatky na Levočskej ulici prechádza existujúce vzdušné vedenie linky č. 212. Nové káblové vedenie VN AXEKVCEY 3x150/25RM bude začínať zo sekundárneho rozvádzača TS0486-0017 LINEM a bude ukončená na konzole káblovej koncovky na existujúcom podpernom bode VN212_PSR_10. Existujúce odpínače na podpernom bode VN212_PSR_10 sa napoja izolovanými vodičmi z káblovej koncovky VN. Po vybudovaní nového káblového vedenia VN sa zdemontuje existujúce vzdušné vedenia a zdemontujú sa existujúce podperné betónové stožiare. Dĺžka preložky je 220,0 m

Technické riešenie v DRS:

Úprava 22 kV vzdušného vedenia VSD č. 212 na Levočskej ul.

Preložka bude spočívať v osadení nového dvojitého betónového stožiaru DB 2x10,5/20 s označením VN212_PSR3_6. Na tomto podpernom bode sa osadia dva nové úsekové odpínače OTE 25/400-32 +HDA, z ktorého budú zvedené VN káblové vedenia. Na nový ÚO SR20 bude presmerované existujúce

Valbek SK, spol. s r.o.
Stredisko Košice
Rozvojová 2, 040 11 Košice
IČO: 17 314 569
tel.: +421 (0) 55 32 13 111
www.valbek.sk

káblové vydanenie VN NA2XS2Y 150x3 RM/25 , ktoré napája trafostanicu TS 0486-0016 Ligum Stráže. Z nového ÚO SR21 sa zvedie káblové vedenie VN NA2XS2Y 150x3 RM/25, ktoré bude zapojené do rozvádzača VN trafostanice TS 0489-0017 Linem Stráže. Za ÚO sa osadí trojica VN koncoviek do vonkajšieho prostredia typu MVTO-5131-ML-1-13-SK03. Ďalej sa trojica káblov zvedie po konštrukcii stožiaru v ochrannej rúre DN=160 mm do zeme. VN kábel bude typu NA2XS2Y 150x3 RM/25 o dĺžke 18m. Z VN rozvádzača trafostanice TS 0489-0017 Linem Stráže bude vedené nové káblové vedenie typu NA2XS2Y 150x3 RM/25 , ktoré bude naspojované VN spojku POLJ 24/1x70-15 na prívodné vedenie káblové vedenie VN trafostanice TS 0486-022 Hodžova Stráže. VN spojka sa bude nachádzať pri existujúcom podpernom bode VN212_PSR3_10. Na káblové vedenie osadí trojica VN koncoviek do vnútorného prostredia typu MVTI-5131-ML-1- 13-SK03. Dĺžka káblového vedenia po spojku bude cca 215m. Z trafostanice TS 0486-022 Hodžova Stráže bude novým VN káblom napojená trafostanica TS 0486-020 East Point Stráže riešená v objekte SO 12-35-09.1.

Zhrnutie:

Oproti pôvodnému projektu DSP nastala zmena v podobe vybudovania káblového vedenia, ktoré síce kopíruje pôvodnú trasu, no je potrebné ho prepojiť s existujúcim VN vedením smerujúcim do novej trafostanice (TS), ktorá už bola zrealizovaná. Z VN rozvádzača novej distribučnej TS bude následne potrebné napojiť existujúcu (novú) TS0486-0020 EastPoint Stráže, ktorá je riešená v rámci objektu SO 12-35-09.1.

Súčasťou zmeny je aj demontáž VN nadzemného vedenia v úseku od podperného bodu VN212_PSR3_6 po podperný bod VN212_PSR3_11.

Týmto si Vás, dovoľujeme požiadať v mene investora stavby Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava o vydanie zmeny stavby pred jej dokončením.

Stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Označenie stavby: „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry(mimo) - Vydriň

Dátum a číslo vydaného SP: č. 15317/2023/SŽDD/97668 zo dňa 9.11.2023

Vydaného správnym orgánom: Ministerstvo dopravy SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, Námetie slobody 6, 810 05 Bratislava

K pozemkom na ktorých je stavba uskutočňovaná má stavebník:

- iné právo
- ZoBVB č.043-A.1-SS-46-ZBVB/2022,
- ZoBVB č.034-A.1-SS-46-ZBVB/2022
- ZoBVB č.025-A.1-SS-46-ZBVB/2022
- RoO práv č. OU-PO-OVBP2-2023/5368-011 zo dňa 22.03.2023
- RoO práv č. OU-PO-OVBP2-2023/5368-012 zo dňa 10.05.2023

Zoznam parciel dotknutých zmenou stavby pred dokončením

Por.č.	KN C	LV	druh pozemku	KN E	LV	druh pozemku	vlastník
1	2223/19	-	zast.pl. a nádvorie	2184	1263	orná pôda	Klusova Silvia r. Glatzova
2	2223/4	602	zast.pl. a nádvorie				Autonova s.r.o.
3	1716/10	602	orná pôda				Autonova s.r.o.
4	1716/9	476	orná pôda				RKC
5	1716/1	602	orná pôda				Autonova s.r.o.
6	1840/14	723	zast.pl. a nádvorie				ŽSR
7	1840/15	723	zast.pl. a nádvorie				ŽSR
8	1715/5	723	zast.pl. a nádvorie				ŽSR
9	1715/1	1956	zast.pl. a nádvorie				Autonova s.r.o. + Slavkovsky Juraj

Por.č.	KN C	LV	druh pozemku	KN E	LV	druh pozemku	vlastník
10	1712/2	602	zast.pl. a nádvorie				Autonova s.r.o.


Spôsob realizácie stavby:

Dodávateľsky: Združenie pod Dubinou, Dunajská 48, 811 01 Bratislava

S pozdravom

Valbek

Valbek SK, spol. s r.o. | 3
Stredisko Košice
Rozvojový 2



V. L.
Ing. Jaroslav Luterán
riaditeľ strediska Košice
Valbek SK, spol. s r.o.

Prílohy:

- Splnomocnenie
- 1x PD DRS
- Iné právo: - ZoBVB č.043-A.1-SS-46-ZBVB/2022,
- ZoBVB č.034-A.1-SS-46-ZBVB/2022
- ZoBVB č.025-A.1-SS-46-ZBVB/2022
- RoO práv č. OU-PO-OVBP2-2023/5368-011 zo dňa 22.03.2023
- RoO práv č. OU-PO-OVBP2-2023/5368-012 zo dňa 10.05.2023
- Osvedčenie o Strategickkej investícii
- Vyjadrenie VSD k DSP zo dňa 16.2.2023 a k DRS zo dňa 9.6.2023
- Stanovisko technika VSD zo dňa 2.11.2022 k DRS
- Vyjadrenie OU PP OPaL č. OU-PP-PLO1-2023/011619-003 zo dňa 17.04.2023
- Správny poplatok bude uhradený na základe výzvy úradu